



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным  
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Свердловской области  
620014 Свердловская область г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84  
электронная почта [gu@mchs96.ru](mailto:gu@mchs96.ru)

8 (343) 346-12-60, факс 8 (343) 346-12-54, телефон доверия 8 (343) 262-99-99

Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного Управления МЧС России по Свердловской области  
620014 Свердловская область г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84  
электронная почта [оао-mchs@mail.ru](mailto:оао-mchs@mail.ru), телефон 8 (343) 346-10-96

---

(наименование органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
Муниципального образования «город Екатеринбург»  
620049, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, 8  
тел. 8(343) 362-42-52

---

(наименование федерального государственного надзора)

## **ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 1609 / 1**

**Муниципальному автономному образовательному учреждению –  
гимназия № 108 им. В.Н. Татищева**

Во исполнении решения заместителя главного государственного инспектора города Екатеринбурга по пожарному надзору Сбродова С.В. № 1609 от 11.10.2021 в период с 14 октября 2021 года по 22 октября 2021 года инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы (по Кировскому району МО «город Екатеринбург») ОНД и ПР МО «город Екатеринбург» УНД и ПР Главного управления МЧС России по Свердловской области (государственный инспектор города Екатеринбурга по пожарному надзору) Заплатиным А.А. проведено плановое контрольное (надзорное) мероприятие - выездная проверка в отношении здания, помещений, территории Муниципального автономного образовательного учреждения - гимназия № 108 им. В.Н. Татищева, расположенного по адресу: 620066, г. Екатеринбург, ул. Академическая 16, в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица по доверенности № 3 от 01.07.2019 – заместитель директора по АХЧ Миленький Евгений Николаевич.

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
1	<p>При эксплуатации пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации, правообладатель объекта защиты не обеспечил ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке. К моменту достижения системой предельного состояния руководителем организации не приняты меры к созданию новой системы (проект на автоматические установки пожарной сигнализации разработан 2003 году, проект системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре разработан в 2005 году)</p>	<p><i>п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;</i></p> <p><i>п.1.10, п.1.12 РД 009-02-96 «Система руководящих документов. Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный»;</i></p> <p><i>п. 5.1.7 ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт»;</i></p> <p><i>ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;</i></p> <p><i>ГОСТ Р 59639-2021 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»</i></p>	01.09.2022	
2	<p>Руководителем организации не составлен регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты с учетом требований технической документации изготовителя технических средств,</p>	<p><i>п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»</i></p>	01.09.2022	

	функционирующих в составе систем			
3	Руководителем организации не ведется журнал эксплуатации систем противопожарной защиты с информацией о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения	<i>п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»</i>	01.09.2022	
4	В столовой расстояние от извещателей системы автоматической пожарной сигнализации до электросветильников частично выполнено на расстоянии менее 0,5 метра (не соответствует рабочему проекту от 2003г.)	<i>ст. 4, ст. 5, ст.6, ст.52, ст. 54, ч.1 ст.83 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;</i> <i>п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»</i>	01.09.2022	
5	Пожарные краны не размещены в пожарных шкафах из негорючих материалов, имеющих элементы фиксации в закрытом положении (1, 2, 3 этаж)	<i>ст. 107 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;</i> <i>п. 50 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»</i>	01.09.2022	
6	Руководителем организации не обеспечено исправное состояние и своевременный ремонт источников внутреннего противопожарного водопровода (пожарные краны №№ 3, 15, 16, 17 находятся в не исправном состоянии согласно акта проверки пожарных кранов № 01/10-21)	<i>п. 48 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»</i>	01.09.2022	
7	Звуковые сигналы системы оповещения и управления эвакуацией людей о пожаре не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении (фактическое измерение уровня звука постоянного шума проводилось	<i>ст. 4, ч. 4 ст. 84 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;</i> <i>п. 3.14 п. 3.15, 3.22 НПБ 104-03 Нормы пожарной безопасности «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при</i>	01.09.2022	

<p>техническим прибором, а именно шумомером TESTO 816-2. Измерения проводились на расстоянии 1,5 м. от уровня пола. При измерении уровня звука постоянного шума вместе со всеми сигналами СОУЭ, в наиболее удаленных местах, защищаемых помещений составило: 1-й этаж: помещение гардероба – 66,7 дБЛ; 3-й этаж: помещение актового зала – 68,6 дБЛ; кабинет № 36 – 68,7 дБЛ)</p>	<p>пожарах в зданиях и сооружениях».</p>		
---	--	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Предписание для исполнения получил

Земля директор по АХЗ

Милеренко Е.Н.  
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

Инспектор ОНДиПР (по Кировскому району)  
ОНДиПР МО «город Екатеринбург»  
УНД и ПР Главного управления МЧС России по СО  
Заплатин А.А.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

(подпись)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575776

Владелец Шубина Наталья Александровна

Действителен с 27.06.2022 по 27.06.2023